

令和8年度下半期コークス納入仕様書

本仕様書は、揖龍クリーンセンターで使用するコークスの購入について、適用するものとする。

1 一般事項

- | | | |
|--|-------|---|
| (1) 品 | 名 | コークス |
| (2) 用 | 途 | 熔融炉用燃料 |
| (3) 納 入 場 所 | | たつの市揖西町前地 513 番地 1
揖龍クリーンセンター |
| (4) 契 約 期 間 | | 令和8年10月1日から令和9年3月31日まで |
| (5) 規 格 | | |
| 粒 度 | | 30mm～100mm
ただし、30mm未満の混入率は、5%以下又は、平均
粒度50mm以上 |
| 水 分 | | 5%以下 |
| 灰 分 | | 13%以下 |
| 揮 発 度 | | 1%以下 |
| 全 硫 黄 分 | | 0.8%以下 |
| 回 転 強 度 | | 80%以上 |
| (6) 納 入 荷 姿 | | 10tダンプトラック(当センターの計量機にて計量できること) |
| (7) 納 入 頻 度 | | 約10t(1回/2日) |
| | 平日・祝日 | 9時～16時30分(ただし12時～13時は除く) |
| | 土曜日 | 9時～12時 |
| (8) 予 定 納 入 量 | | 850t(6ヵ月) |
| (9) 最 小 計 量 単 位 | | 10kg |
| (10) 納 入 期 限 | | 発注日の翌日に納入できること。 |
| (11) 受 入 設 備 | | コークスホッパ 60m ³ |
| (12) 上記規格の分析結果及び当該品目の低位発熱量を測定した証明書を毎月1回提出すること。その費用は、受注者の負担とする。 | | |
| (13) コークスの規格に疑義が生じた場合は、受注者の費用負担で第三者機関による分析を行うこと。 | | |
| (14) 同等品を不可とする。(当該品は、熔融炉内でのごみ熔融に最も優れているため。) | | |
| (15) 納品するコークスは、コークス保管ヤード、搬入車両等に雨、雪等の水分混入防止対策を講じること。 | | |

2 特記事項

(1)契約については、単価契約とし、単価に消費税及び地方消費税の額を加算した金額を単価契約とする。

なお、単価については、運搬費を含んだtあたりの単価とする。

(2)受注者は、労働安全衛生法及び関係法令を遵守すること。

(3)納入量は、揖龍クリーンセンター計量機において計量した数量とする。

(4)納入時、受注者の原因で設備等を破損した場合は、受注者の責任で修理及び復旧すること。

3 問い合わせ先

揖龍クリーンセンター 環境業務課管理係

電話：0791-64-8018